

1月6日に県立紀伊風土記の丘周辺で発生した停電について

(お詫び)

令和7年1月6日(月)6時14分頃、県立紀伊風土記の丘の高圧地中引込ケーブルにおいて、絶縁体の経年劣化による漏電により、地絡事故が発生しました。この事故を起因とする波及事故により、周辺約50世帯に約1時間20分の停電を発生させてしまいました。

停電の影響により、周辺地域の皆様には多大なご迷惑・ご不便をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後このような事故が起きないように、再発防止に努めてまいります。

1 停電の発生日時

令和7年1月6日(月)6時14分

2 場所

県立紀伊風土記の丘資料館(和歌山市岩橋1411)

3 停電の原因

県立紀伊風土記の丘の高圧地中引込ケーブルにおいて、絶縁体の経年劣化による漏電により地絡事故が発生し、周辺地域にも波及事故が発生したため。

4 対応状況

1月6日(月)6時14分 事故発生
7時12分 電気設備点検事業者が現場到着
7時34分 県立紀伊風土記の丘資料館を除き、周辺地域の停電解消

5 再発防止策

今後、このようなことの無いよう設備点検や施設管理を徹底してまいります。

(連絡先)

県立紀伊風土記の丘 総務課

担当: 西口、藤井

電話: 073-471-6123